



Gennemgang af Klokkergården d. 23/3-2022 Sorø Kommune og Grundejerforeningen Klokkergården

Opdateret den 6/5-22

Areal ved Kiss and Ride: Areal, hvor der er fældet træer:

- *Det blev diskuteret ved mødet, at der bør ryddes op og planeres. Cecilie kontakter driften.*

Tilføjet d. 6/5: Driften oplyser, at der er blevet ryddet, det de kunne, og at der er blevet sået græs.

Vej, Park og Trafik

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Se åbningstider

på hjemmesiden

www.soroe.dk

Sti ned til skole ved Kiss & Ride

- *Gravet og lagt belægning i vinters, men halvfærdigt resultat med 2 orange pæle og afspærring. Cecilie undersøger gravetilladelse og kontakter bygningsdrift for en bedre løsning i forhold til skiltning og (manglende) belægning*

Cecilie Brostrup Larsen - cbla

57876375

cbla@soroe.dk

C. J. Rodens Ager

- *Grundejerforening fortæller, at der stadig er problemer med vand på C.J. Rodens Ager nr. 12, og at vandet også løber ud på vejen ved Kiss and Ride ved Store Klokkerbanke, også efter der er blevet lavet udgravning ved Store Klokkerbanke. Den har dog haft godt effekt, men vand i den nordligste del af LAR-anlæg løber over mod nord og ud på vej. Kan der etableres en vold eller lignende? Brønd og udløb ved C.J. Rodens Ager bør måles. Cecilie kontakter rådgiver.*

Tilføjet d. 6/5: Efter gennemgang med rådgiver er det aftalt, at der etableres en mindre vold ved Kiss and Ride således at vandet ikke løber ud på vej. Vedr. C.J.Rodens Ager kontrollerer rådgiver udløb (han mener dog, de er som det skal være). Han vil skabe bedre afløb ved Store Klokkerbanke, så vandet hurtigere kan komme væk, og ikke stige op ved nr. 12.

Billeder sendt fra grundejerforeningen af vejareal ved Kiss and Ride:



Slynget rende for enden af Digesløjfen

- *Ifølge rådgiver er der blevet justeret på udløbet. Granitsten bliver fjernet, er aftalt med rådgiver.*

Vedligeholdelsesplan

- *Udkast er udarbejdet, men vi afventer, at de sidste udbudringer på LAR-anlægget er lavet, før den kan gøres helt færdig. Cecilie vil indkalde til et møde/gennemgang, når LAR-anlæg og vedligeholdelsesplan kan overdrages.*

Klokkestøberloden og udkørselsforhold

- *Udfordring ved hække og udsyn. Cecilie undersøger hvilke krav der er stillet ved byggetilladelse / lokalplan*

Genplantning af 1 vejtræ i helle ved Grubeløkken

- *Træet er bestilt, men har pga. leveringsproblemer ikke været muligt at få hjem endnu. Men det bliver plantet.*

Energidræbere ved kælkebakke

- *Betonplader bliver fjernet og erstattes med løse sten. Cecilie undersøger om, der findes et net/gitter, man kan sætte i rørene*

LAR rende ud mod mark ved Barnedysringen

- *Rådgiver har tidligere oplyst, at granitstenene er fjernet efter aftale med Janus, da ingen af grundene op til leder ud til grøften – derfor har den fået funktion som sti. Grundejerforening oplyser, at der dog er problemer, og at store mængder vand samler sig foran brønden. Cecilie beder rådgiver om at få genetableret granitsten.*

Desuden er karm ved brønd flækket, denne bliver udskiftet.

Fællesareal op mod Munkehegnet

Grundejerforening vil gerne have vild med vilje beplantning. Cecilie undersøger mulighederne og får sat i gang.

Opdateret d. 6/5: Driften fræser og tilsår arealet i løbet af de kommende 1-2 uger.

Brønde

Grundejerforening fortæller, at brøndristene flere steder er blevet løse, så de har måtte få dem smedet fast. Vurdering er, at der kun er en garanti på 2 år, men Cecilie hører rådgiver ad, om det er et problem, de kender til.

Herudover påpegede grundejerforening, at betonkant/karm på et par af brøndene er flækket. Cecilie har bedt rådgiver om at skifte disse.